

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

*Областное государственное бюджетное
Профессиональное образовательное учреждение
«Николаевский технологический техникум»
433817, РФ, Ульяновская область, р.п. Николаевка,
ул. Комсомольская, д.49*

Председатель правления
Ульяновская городская
общественная организация
инвалидов общего заболевания
Ульяновской области ООО
«Всероссийское общество
инвалидов» (ВОИ)



Ульяновск, 2022

**Обозначения и сокращения, используемые в заключении
(Паспорте ОСИ):**

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА)
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
	ДП - В
	ДП - И
ДЧ	Доступно частично
	ДЧ - В
	ДЧ - И
ДУ	Доступно условно
ВНД	Временно недоступно
Х	Не предназначен для посещения инвалидами

**Вариант организации доступности объекта
(формы обслуживания)**

А	Доступность всех зон и помещений - универсальная
Б	Доступны специально выделенные участки и помещения
ДУ	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
ВНД	Не организована доступность
TCP	Технические средства реабилитации
МГН	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)



УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГБПОУ НикТТ

Юнушев Я.У.

«30» июня 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение «Николаевский технологический техникум».

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул.Комсомольская, д.49 .

1.3. Сведения о размещении объекта:

- *отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1500 кв.м.*

- *наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11479 кв.м.*

1.4. Год постройки здания: *1984 г.*

1.5. Дата предстоящих плановых работ: *текущего капитального не запланировано.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение «Николаевский технологический техникум», ОГБПОУ НикТТ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул.Комсомольская, д.49.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российской Федерации, 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образовательная.

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: *на объекте*.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, в обслуживании не нуждаются

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*.

2.6. Плановая мощность: посещаемость *250 человек в день*.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: *да*.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Рейсовый автобус до остановки "Автовокзал", следование пешком до здания техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: *500 м.*

3.2.2. время движения (пешком): *20 мин.*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4. перекрестки: *нерегулируемые*

3.2.5. информация на пути следования к объекту: *отсутствует*.

3.2.6. перепады высоты на пути: *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
2.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Может быть обеспечена</i>
3.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в место предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а	<i>Отсутствуют</i>

	также сменного кресла-коляски	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
5.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Установлена кнопка вызова сотрудника</i>
6.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
7.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
8.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
9.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
10.	Пандусы	<i>Отсутствуют</i>
11.	Подъемные платформы (аппараты)	<i>Отсутствует</i>
12.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
13.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов</i>
14.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более</i>

		<i>1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
15.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Визуальные указатели, световые табло.</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
1.	Наличие при входе в объект вывески с назвлением организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется</i>
2.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» https://uspontt.ru/сведения-об-образовательной-организ</i>
3.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	<i>Не предусмотрено в штатном расписании</i>
4.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Отсутствует</i>
5.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	<i>Имеется</i>

	(слабовидящих)	
6.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании не имеется должность тьютора</i>
7.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Не обеспечивается</i>
8.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Может быть обеспечена</i>

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВИД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВИД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВИД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ВИД	ДУ	ВИД	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ВИД	ДУ	ВИД	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ВИД	ДУ	ВИД	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ВИД	ДУ	ВИД	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВИД	ВИД	ВИД	ДП

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования:

ДП-И (У); ДУ-И (Г); ВНД-И (О); ВНД-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не установлен пандус и поручни на входной лестнице; лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является</i>

		<i>типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания</i>
7	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>не предусмотрена</i>
8	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в место предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>не предусмотрена</i>
9	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов. 2023г.</i>
10	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2024 г.</i>
11	Адаптированные лифты	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
12	Поручни	
13	Пандусы	
14	Подъемные платформы (аппараты)	
15	Раздвижные двери	
16	Доступные санитарно-гигиенические помещения	

17	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	
----	--	--

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: План первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2022 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью для (У,Г) и доступно частично для (О,С)

4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на них услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установка таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 2023 г.
2	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика	Обучение сотрудника. 2025 г.
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Закупка оборудования. 2025 г. (при наличие финансирования)
4	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Обучение сотрудника. 2024 г.
5	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Приобретение учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 2024 г. (при наличие финансирования)

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 2025 г.

4.5. Для принятия решения не требуется:
согласование

4.6. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации в ноябре 2022 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) № 1 от «20» июня 2022 г.
2. Акта обследования объекта (с приложениями (15 ед.)): № 1 от «20» июня 2022 г.
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. Протокол № 1 от 22.06.2022 г.

Приложение 1
к Паспорту доступности для
инвалидов объекта и услуг
№ 1



«20» июня 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТА И УСЛУГ №1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение «Николаевский технологический техникум»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул.Комсомольская, д.49

1.3. Сведения о размещении объекта:

- *отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1500 кв.м.*

- *наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11479 кв.м.*

1.4. Год постройки здания: 1984 г.

1.5. Дата предстоящих плановых работ: *текущего капитального не запланировано.*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательной учреждение «Николаевский технологический техникум», ОГБПОУ НикТТ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п.Николаевка, ул.Комсомольская, д.49.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российская Федерация, 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, в обслуживании не нуждаются
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 250 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Рейсовый автобус до остановки "Автовокзал", следование пешком до здания техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 500 м.
- 3.2.2. время движения (пешком): 20 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: отсутствует.
- 3.2.6. перепады высоты на пути: нет

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
16.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
17.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Может быть обеспечена</i>
18.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в места	<i>Отсутствуют</i>

	предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	
19.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
20.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Установлена кнопка вызова сотрудника</i>
21.	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Отсутствует</i>
22.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
23.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
24.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
25.	Пандусы	<i>Отсутствуют</i>
26.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
27.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>

28.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов</i>
29.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
30.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Визуальные указатели, световые табло.</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/ п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
9.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется</i>
10.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» https://usponit.ru/сведения-об-образовательной-организ</i>
11.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,	<i>Не предусмотрено в штатном расписании</i>
12.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных	<i>Отсутствует</i>

	петель и звукоусиливающей аппаратуры	
13.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
14.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании не имеется должность тьютора</i>
15.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Не обеспечивается</i>
16.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	<i>Может быть обеспечена</i>

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВИД</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ВИД</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВИД</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>А</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВИД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**				
		Г	К	О	С	У
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ВИД	ДУ	ВИД	ДП
2	Вход (входы) в здание	ДП	ВИД	ДУ	ВИД	ДП

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ВНД	ДУ		ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации в ноябре 2022 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

Приложение 2
к Паспорту доступности для
инвалидов объекта и услуг № 1

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И УСЛУГ
№ 1**

Ульяновская область
Николаевский район, р.п. Николаевка

«20» июня 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский технологический техникум».
- 1.2. Адрес объекта: Российской Федерации, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.49 .
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- *отдельно стоящее здание: 3 этажа, 1500 кв.м.*
 - *наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 11479 кв.м.*
- 1.4. Год постройки здания: 1984 г.
- 1.5. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский технологический техникум», ОГБПОУ НикТТ.
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, 433817, Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, ул. Комсомольская, д.49.
- 1.7. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Российской Федерации, 432011, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 18А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте (с длительным пребыванием).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, в обслуживании не нуждаются
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость 250 человек в день.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Рейсовый автобус до остановки "Автовокзал", следование пешком до здания техникума.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **500 м.**

3.2.2. время движения (пешком): **20 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. информация на пути следования к объекту: отсутствует.

3.2.6. перепады высоты на пути: нет

3.2.1. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов
31.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Отсутствуют</i>
32.	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работника объекта	<i>Может быть обеспечена</i>
33.	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в место предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>Отсутствуют</i>
34.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Отсутствует</i>
35.	Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	<i>Установлена кнопка вызова сотрудника</i>
36.	Надлежащее размещение носителей информации,	<i>Отсутствует</i>

	необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
37.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	<i>Доступ может быть обеспечен</i>
38.	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
39.	Поручни	<i>Отсутствуют</i>
40.	Пандусы	<i>Отсутствуют</i>
41.	Подъемные платформы (аппарели)	<i>Отсутствует</i>
42.	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют</i>
43.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Отсутствие специальных приспособлений для инвалидов</i>
44.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	<i>Ширина дверных проёмов в специализированной аудитории и по пути следования соответствует нормативам. Ширина пути движения (в коридоре) более 1,8 м; пространство для поворота и разворота инвалиду на кресле-коляске обеспечено.</i>
45.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху зрительной информацией	<i>Имеются световые указатели аварийного выхода. Визуальные указатели, световые табло.</i>

3.2.2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/ п	Основные показатели доступности для инвалидов услуг	Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов
17.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Не имеется</i>
18.	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	<i>Информация на сайте в разделе «Сведения об образовательной организации» https://usponit.ru/сведения-об-образовательной-организ</i>
19.	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,	<i>Не предусмотрено в штатном расписании</i>
20.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	<i>Отсутствует</i>
21.	Адаптация официального сайта организации, предоставляющей услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	<i>Имеется</i>
22.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	<i>В штатном расписании не имеется должность тьютора</i>
23.	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	<i>Не обеспечивается</i>
24.	Оказание работниками организации, предоставляющей услуги в сфере образования,	<i>Может быть обеспечена</i>

иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими лицами	
--	--

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					Приложение	
		Г	К	О	С	У	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	План 0001, №1	5
2	Вход (входы) в здание	ДП	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	План 0001, №2 План 0002 №1, 2	6, 7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	План 0002 №3 План 0003 №1(в т.ч. пути эвакуации №2)	8, 9, 10, 11, 12
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ВНД	ДУ	ВНД	ДП	План 0003 №3	13, 14
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ВНД	ВНД	ВНД	ДП	План 0003 №4	15, 16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	нет	нет

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования:

ДП-И (У); ДУ-И (Г); ВНД-И (О); ВНД-И (С), ВНД-И (К) в связи с тем, что не оборудована парковка, не оборудован подход и пути движения к зданию; не установлен пандус и поручни на входной лестнице, лестницы внутри здания и изменение высоты ступеней технически невозможно; не установлены направляющие вдоль стен в коридоре; не обустроены дополнительные поручни на лестнице внутри здания, не нанесены тактильные указатели; не нанесена предупредительная тактильная информация на первой и последней ступенях лестницы; не оборудован телескопический (переносной) пандус на лестнице внутри здания; не установлены направляющие вдоль стен на путях эвакуации, не установлен пандус и поручни на путях эвакуации; не приобретены столы для индивидуального пользования инвалидов (К) – высота не более 0,8 м., не установлены таблички со шрифтом Брайля. Не установлены тактильные средства, рельефные обозначения на путях движения инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы</i>

		<i>обслуживания</i>
7	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>не предусмотрена</i>
8	Возможность самостоятельного передвижения на территории объекта в целях доступа в место предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющего услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	<i>не предусмотрена</i>
9	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	<i>Обучение сотрудников по сопровождению инвалидов. 2023г.</i>
10	Надлежащее размещение носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>Дублирование необходимой для получения услуги зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2024 г.</i>
11	Адаптированные лифты	<i>технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (здание не является типовым, изменение в конструктивном решении невозможно)</i>
12	Поручни	
13	Пандусы	
14	Подъемные платформы (аппараты)	
15	Раздвижные двери	
16	Доступные санитарно-гигиенические помещения	
17	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: План первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2022 год.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью для (У,Г) и доступно частично для (О,С)

4.4. Доступность предоставляемых услуг для инвалидов

№ п \п	Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Рекомендации по обеспечению доступности предоставляемых услуг (сроки и объем работ)
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Установка таблички рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 2023 г.
2	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика	Обучение сотрудника. 2025 г.
3	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Закупка оборудования. 2025 г. (при наличие финансирования)
4	Обеспечение предоставления услуг тыютора	Обучение сотрудника. 2024 г.
5	Предоставление бесплатно учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	Приобретение учебников, учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования. 2024 г. (при наличие финансирования)

Оценка результат исполнения программы, плана (по состоянию доступности): 2025 г.

4.5. Для принятия решения не требуется:

согласование

4.6. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации в ноябре 2022 г., информационный портал Государственной программы «Доступная среда» www.zhit-vmeste.ru (Жить вместе), <http://zhit-vmeste.ru/map/> (Карта доступности объектов)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг (количество фотографий):

1. Территория, прилегающая к зданию (участок) 1 шт.
2. Вход (входы) в здание 2 шт.

3. Путь (пути) движения внутри здания
 (в т.ч. пути эвакуации) 5 шт.
4. Зона целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта) 2 шт.
5. Санитарно-гигиенические помещения 2 шт.
7. Результаты фото-фиксации на объекте
8. Помещения планы на 3 л.

Председатель комиссии: Юнушев Я.У., директор
 (Ф.И.О, должность)



Члены:

Алюшев М.Р., заместитель директора по безопасности Янушев
 (Ф.И.О, должность) (Подпись)

Рыбкина Н.В., заместитель директора по УВР Рыбкин
 (Ф.И.О, должность) (Подпись)

Латипова Е.Л., председатель Правления Ульяновской городской общественной
организации инвалидов общего заболевания Ульяновской области ООО
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)
 (Ф.И.О, должность) (Подпись)